


Husets energianvändning



Energideklaration för Fatburstrappan 18, Stockholm.

- Detta hus använder 165 kWh/m² och år, varav el 49 kWh/m².
Liknande hus 121–147 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-18 av:

Fredrik Jönsson, Fastighetsägarna i Stockholm AB